VILLAMOS BIZTONSÁGI FELÜLVIZSGÁLAT
VILLAMOS BERENDEZÉS ELSŐ ELLENŐRZÉSÉNEK JELENTÉSE – MSZ HD 60364-6:2017

SELV/PELV/VILLAMOS ELVÁLASZTÁS VÉDELMI MÓDOK JEGYZŐKÖNYV

Mérést végezte:	**Mérésnél alkalmazott műszer adatai:**
Név: Végzettség:	Típus: Gyári szám: Kalibrálási adatok:

Jelmagyarázat:

SELV: Védelmi mód – SELV törpefeszültség (Mód oszlopban)
PELV: Védelmi mód – PELV törpefeszültség (Mód oszlopban)
FELV: Function Extra Low Voltage (Mód oszlopban)
VIEL: Védelmi mód – Villamos elválasztás (Mód oszlopban)
Pr: primer; **Sz**: szekunder; **T**: Test
Szv: villamosan összekötött szekunder vezetők
Akt: villamosan összekötött aktív vezetők (L1,2,3, N)
Tr: transzformátor; **Elekt**: elektronikus előtét (Tápforrás típusa)

Tápegység megfelelőségre utaló jelölés:

1. EN 61558-2-6: biztonsági szigetelőtranszformátor (MSZ 9229 is)
2. EN 61558-2-6-tal egyenértékű tápforrás
3. KIF hálózattól független (pl. elektrokémiai, napelem, aggregátor)
4. Elektronikus tápegység

Kielégítő: kimeneti kapcsokon max. U_L biztosított belső hiba esetén
U-nagyobb: U_L-nél nagyobb U, de aktív részek érintése vagy aktív rész – test közötti hiba esetén U_L vagy előírt értékek alá csökken (3000 Ohmos ellenállású U mérővel $U \leq U_L$)

Megjegyzések, stb:

Ssz.	Áramkör		Tápforrás						Vezetékezés		Minősítés
	Mód	Megnevezés	Típus	Helye	$U_{névl}$ [V]		Megfelelőségre utaló jelölés	$U_{ü}$ [V]	Rszig [MΩ]		
					Pr	Sz			Szv-PE	Szv-Akt	

Dátum:	**Munkaszám:**	**Felelős felülvizsgáló:**

VILLAMOS BIZTONSÁGI FELÜLVIZSGÁLAT
VILLAMOS BERENDEZÉS ELSŐ ELLENŐRZÉSÉNEK JELENTÉSE – MSZ HD 60364-6:2017

SELV/PELV/VILLAMOS ELVÁLASZTÁS VÉDELMI MÓDOK JEGYZŐKÖNYV

Ssz.	Áramkör		Tápforrás						Vezetékezés		Minősítés
	Mód	Megnevezés	Típus	Helye	$U_{névl}$ [V]		Megfelelőségre utaló jelölés	$U_ü$ [V]	Rszig [MΩ]		
					Pr	Sz			Szv-PE	Szv-Akt	

Dátum:	Munkaszám:	Felelős felülvizsgáló: