

VILLAMOS BIZTONSÁGI FELÜLVIZSGÁLAT
VILLAMOS BERENDEZÉS ELSŐ ELLENŐRZÉSÉNEK JELENTÉSE – MSZ HD 60364-6:2017

JEGYZŐKÖNYV – TÁPLÁLÁS ÖNMŰKÖDŐ LEKAPCSOLÁSA

(Helyi szokásoknak megfelelően az összes mérési pont is felsorolásra kerülhet, a mód vagy/és érintésvédelmi osztály megjelölésével)

Mérést végezte:	Mérésnél alkalmazott műszer adatai:
Név: Végzettség: Vizsgabizonyítvány, továbbképzési igazolások, egyéb jogosultságok alapidokumentációban és csatolmányokban	Típus: Gyári szám: Kalibrálási adatok:

Jelmagyarázat:

I	Védelmi mód: a táplálás önműködő lekapcsolása	
II	Védelmi mód: kettős vagy megerősített szigetelés	(A készülékek és eszközök szemrevételezéssel ellenőrizve kettős négyzet jellel ellátva)
III	Védelmi mód: villamos elválasztás	(A védelmi mód vizsgálatának eredményei külön jegyzőkönyvben rögzítve és csatolva)
IV	Védelmi mód: SELV- és PELV-törpefeszültség	(A védelmi mód vizsgálatának eredményei külön jegyzőkönyvben rögzítve és csatolva)
EPH	EPH vezető folytonosságának ellenőrzése	(Védővezető folytonos – ha érték nincs beírva, nincs értékre vonatkozó követelmény)
PE	PE vezető folytonossága, kiállításoknál	(PE vezető kiállítás helyéig folytonos, rögzített szerkezet csatlakoztatva nincsen)
ÁVK	Áram-védőkapcsoló van-e beépítve	(Amennyiben „van”, vizsgálati jegyzőkönyve külön lapon)
0	0-érintésvédelmi osztályú szerkezet	
1	1-es érintésvédelmi osztályú szerkezet	
2	2-es érintésvédelmi osztályú szerkezet	
3	3-as érintésvédelmi osztályú szerkezet	

+: vizsgálat elvégezve, megfelelő; -: vizsgálat nem szükséges; -: vizsgálat elvégezve, hiba; érték+!: hiba; * megjegyzés, pl.: feltételek, kivételek

Egyéb megjegyzések:

