

# NYILATKOZAT

Villamos hálózat, illetve berendezés kivitelezéséről

A vizsgálat oka, szükségessége: EPH-kiépítés csatlakozóvezetékek és fogyasztói berendezésen  
MSZ HD 60364-4-41:2018; MSZ HD 60364-5-54:2012; 3/2020. (I. 13.) ITM rendelet alapján

Felhasználó neve:

Felhasználói azonosító

Felhasználási hely címe:

ir. szám: város/község: utca hászám em/fsz., ajtó hrsz.

A gázcsőrendszerre épületen belül rákötött gázkészülékek

Gázkészülék azonosító adatai	Gázkészülék helye	PE vezető csatlakoztatva		Gázbekötő vezeték		A felhasznált flexibilis cső vezetőképessége	
		igen	nem	fix	flexi	Gyárilag szavatolt	Egyedi átkötés (mm <sup>2</sup> )

Alulírott, büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a fentnevezett felhasználási helyen létesített gázhálózat, az ahhoz csatlakoztatott gázfogyasztó készülékek, valamint a felhasználási hely áramütés elleni védelmét felülvizsgáltam. Megállapítottam, hogy azok áramütés elleni védelme megfelel a vonatkozó jogszabályoknak, szabványoknak, amelyet a mellékelt érintésvédelmi szabványossági felülvizsgálatról készült jegyzőkönyvvel, MINŐSÍTŐ IRAT-tal igazolok.

Az alkalmazott áramütés elleni védelemhez kapcsolódó információk (nem kívánt rész áthúzandó):

- Áramütés elleni védelmi mód: TN rendszer (nullázás)
- Kiegészítő védelem, áramvédő kapcsoló (ÁVK)
- Az EPH hálózat – a védővezetős érintésvédelmi mód részeként – kiépítésre került
- A gáz csatlakozóvezetékek és a gáz fogyasztói vezeték, a gázmérő helyénél megfelelő keresztmetszetű vezetékkel át van hidalva.
- A felhasználási hely áramütés elleni védelmének megfelelőségét igazoló érintésvédelmi szabványossági felülvizsgálatairól készült jegyzőkönyvet, MINŐSÍTŐ IRAT-ot mellékeltem.
- A villamos reteszelt a(z) \_\_\_\_\_ gázfogyasztó készülék és a(z) \_\_\_\_\_ szellőztető berendezés/gázfogyasztó készülék között kialakítottam.
- A gázkészülékek villamos csatlakoztatását befejeztem, azokat feszültség alá helyeztem
- A gázvezetékek – fő-földelőkapocs közti folytonosságát az összes készüléknél ellenőriztem
- Fő-földelőkapocs helye: Lakáselosztó

Áram-védőkapcsoló vizsgálata:

$I_n$ [A]	$I_{\Delta n}$ [mA]	$U_n$ [V]	Típus	$I_{\Delta n}$ [mA]	t [s]	Működési próba	Szemrevételezés
	30						

Villamos szerelésre feljogosító képesítés:

ÉV/VBF felülvizsgáló végzettséget igazoló okirat száma:

Kelt:

Bélyegző

Cégszerű aláírás