

VILLAMOS SZERKEZET ÁRAMÜTÉS ELLENI VIZSGÁLATÁNAK JEGYZŐKÖNYVE

//MEGNEVEZÉS//

Megrendelő:

Telephely címe^a:

Gyártó - típus:

Gyári szám / Leltári szám^b:

Érintésvédelmi osztály:

^a A legutóbbi időszakos ellenőrző felülvizsgálat elvégzéséről a munkaeszközön elhelyezett, jól látható jelzéssel tájékoztatást kell nyújtani, ha a munkaeszközt a telephelyen kívül használják – 10/2016. (IV. 5) NGM rendelet 18. § (4).

^b Adattábla hiánya esetén az eszköz leltári szám alapján is beazonosítható

10/2016. (IV. 5) NGM RENDELET SZERINTI ÉRTÉKELÉS

MEGTÖRTÉNT

NEM TÖRTÉNT MEG

Vizsgálat módja: szemrevételezés.

40/2017. (XII. 4) NGM RENDELET SZERINTI ÉRTÉKELÉS

MEGTÖRTÉNT

NEM TÖRTÉNT MEG

Vizsgálat módja: szemrevételezés.

MSZ 4851-5:1991 SZERINTI ÉRTÉKELÉS

MEGTÖRTÉNT

NEM TÖRTÉNT MEG

Vizsgálat módja:

- szemrevételezés
- szigetelés ellenállás mérés

R [MΩ] ^c	Minősítés

A vizsgálatnál használt műszer adatai:

Típus:

Gyári szám:

Kalibrálás éve:

^c A mérés I. év osztályú készülék esetén a rövidre zárt aktív vezetők és a TEST, II. év osztályú készülék esetén az aktív vezetők és a burkolat között történt a készülék feszültségmentes de bekapcsolt állapotában.

A következő vizsgálat legközelebbi határideje: a jegyzőkönyvön szereplő dátumhoz képest egy éven belül. **FONTOS:** Amennyiben az eszközön bármilyen javítást végeznek, az eszköz sérül vagy a biztonságos használatra való alkalmatlanság veszélye felmerül a műszaki követelmények szerinti vizsgálatokat el kell végezni - az eszköz használata csak a megfelelőség után engedélyezhető.

MINŐSÍTÉS

A VIZSGÁLT VILLAMOS SZERKEZET AZ ELVÉGZETT VIZSGÁLATOK
TEKINTETÉBEN HASZNÁLATRA

ALKALMAS

NEM ALKALMAS

VONATKOZÓ TERMÉKSZABVÁNY SZERINTI ELLENŐRZÉST A JEGYZŐKÖNYV NEM TARTALMAZ

VILLAMOS SZERKEZET ÁRAMÜTÉS ELLENI VIZSGÁLATÁNAK JEGYZŐKÖNYVE

VIZSGÁLATI EREDMÉNYEK ÖSSZEFOGLALÁSA

Jelmagyarázat: MF – megfelelő; NEM – nem felel meg; NA – a vizsgálat nem alkalmazható.	
A villamos szerkezet	Minősítés
Megfelel a vonatkozó termékszabvány biztonsági követelményeinek (jelölések, tanúsítványok és gyártói információk alapján), és nincsen olyan látható sérülése, amely csökkentené a biztonságot.	
Adattábla hiányában a beazonosítás leltári szám alapján történt.	
Csatlakozó vezeték	Minősítés
Ép, nincsen olyan látható sérülése, amely csökkentené a biztonságot.	
Dugaszoló villa	Minősítés
Ép, nincsen olyan látható sérülése, amely csökkentené a biztonságot.	
Az érintésvédelmi osztálynak megfelelő	
I. év osztályú szerkezet esetében PE csatlakozási lehetőség adott	
II. év osztályú szerkezet esetében PE csatlakozás nincsen	
Burkolat	Minősítés
Ép, nincsen olyan látható sérülése, amely csökkentené a biztonságot.	
Burkolat rögzítő csavarok hiánytalanul megvannak	
Kapcsoló	Minősítés
Ép, nincsen olyan látható sérülése, amely csökkentené a biztonságot.	
Méréses vizsgálatok	Minősítés
Szigetelés ellenállás mérés	
I. év. osztályú szerkezet esetében PE – burkolat összes része folytonos	
II. év osztályú szerkezet esetében PE csatlakozás nincsen galvanikus kapcsolatban a burkolattal	

FELTÁRT HIBÁK JEGYZÉKE