

2020.12.22 MINIKONFERENCIA

(7.000 ft/fő + ÁFA cégeknek, vállalkozóknak)

MSZ HD 60364-7-753 – Fűtőkábelek és beágyazott fűtőrendszerek részletes ismertetése

Buktatók átbeszélése, pár villanyszerelésnél rendszeresen felmerülő probléma kapcsán:

- ☐ Mi a teendő lámpatestek átalakításakor, egyáltalán lehet-e?
- ☐ Mit tegyen a kivitelező, ha a lakások nincsenek készen, és úgy kell átadni?
- ☐ Mi a helyzet akkor, ha a „rég” rendszerhez kell újat toldani?

MSZ HD 60364-5-54 Védővezetők, EPH stb. - EPH-ről részletesen, nem utoljára

- ☐ Kell-e PEN-t szétválasztani főelosztóban?
- ☐ Kell EPH-ni a kazánokat a lakásokban?
- ☐ Lehet 4 mm²-es fázis és nullavezetőhöz 1,5 mm²-es védővezetőt húzni?

MSZ HD 60364-7-718 – kommunális létesítmények és munkahelyek pluszkövetelményei

- ☐ Milyen jegyzőkönyvi pluszkövetelmények vannak
- ☐ Mikor kell ÁVK független világítást kiépíteni

Ismétlés, nyugtatgatás:

ÉV-EBF-MSZ HD 60364-6 dokumentációk kiadása ugyanúgy folytatódhat, mint eddig.

- ☐ Tovább folytatjuk a már 13 éve bevezetett, MSZ HD 60364 sorozat részletes és teljes ismertetését, egyedülálló módon
- ☐ Felkészülünk az összevont – teljes szabvány és követelményrendszer – vizsgálatok elvégzésére
- ☐ Birtokunkban lesz a kijegyzetelt szabvány a legfrissebb ismeretekkel
- ☐ Képzést kapunk, hogy elkerüljük az elterjedt, téves elképzeléseket